

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» августа 2025 г., 69250061000218780991

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому,  
Кувшиновскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Тверской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«26» августа 2025 г., 14 час. 00 мин. № 2508/017-69/96-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 46а**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «05» августа 2025 г., № 2508/017-69/96-ВО/П, учетный номер проверки 69250061000218780991.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

- Черняк Наталья Александровна – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Виноградова Ольга Юрьевна – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Тверская, г.о. город Торжок ул. М.Горького, д.57

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10" ИНН 6915005830, адрес регистрации юридического лица: 172008, Тверская область, ТОРЖОК, УЛ. МИРА, Д.32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «18» августа 2025 года, 10 час. 20 мин.

по «26» августа 2025 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 40 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Система АПС и СОУЭ, согласно Акту технического освидетельствования от 09.07.2024, выполненного ООО

«Антипож», ограниченно работоспособна, имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить для поддержания работоспособности. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54, Акт технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией от 09.07.2024, выполненный ООО «Антипож».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

2. Не соблюдены проектные решения (размеры и объёмно-планировочные решения) при эксплуатации эвакуационного пути, ведущего из левой лестничной клетки 1 этажа здания непосредственно наружу (заужен эвакуационный путь). Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 23

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объёмно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

3. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен, применяемых на путях эвакуации, ведущих из 1 этажа правой и левой лестничных клеток наружу, не соответствуют требованиям №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 25.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

4. Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст. 6, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 4.4, Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 54.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

5. Согласно предоставленному Акту испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на соответствие требованиям нормативных документов по уровню звука от 24.04.2024, выполненного ООО «Антипож», уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям нормативных документов. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 54, Акт испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на соответствие требованиям нормативных документов по уровню звука от 24.04.2024, выполненный ООО «Антипож».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

6. Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания на двери, ведущей из помещения первой младшей группы на лестничную клетку. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37; Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 14.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

**Срок устранения нарушения:**

10.12.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Представление документов об устранении нарушений с приложением фотоматериалов

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Виноградова Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Виноградова Ольга Юрьевна - Начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84825192351, e-mail: ond\_torzhok@69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

